

Słupsk, dnia 11.06.2018r.

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73
Numer telefonu: +48 59 841 00 91,
numer faksu: +48 59 848 37 35
Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.com
Adres strony internetowej: <http://www.zimslupsk.com>

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowaną na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r. - Numer referencyjny: ZIM.EI.VII.341/11/18.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informuje w powołaniu na art. 38 ust.1 i 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą, iż w dniu **14.05.2018r.** upłynął termin ustawowy na wnoszenie wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. przetargu, zwanej dalej ”SIWZ”. Zgodnie z art. 38 ust. 1 a ustawy Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania wnioski wniesione po ww. terminie.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy, Zamawiający zawiadamia, iż po upływie terminu ustawowego wniesiono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

Treść wniosku nr 51:

W zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA SŁUPSK Załącznik w punkcie 1.2.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w tabeli Parametry techniczno-użytkowe opraw drogowych LED w części „Opcje sterowania oprawą i redukcji mocy” jest zapis o temperaturze pracy „-zakres temperaturowy pracy: <-30⁰C; 45⁰C >. Czy zapis ten dotyczy sterownika w oprawie czy całej oprawy? Zwracamy uwagę, że w klimacie Polski nie występują tak wysokie temperatury i wymóg stabilnej pracy oprawy w temperaturze otoczenia 450C jest nadmiarowy.

Odpowiedź Zamawiającego nr 51:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy całej oprawy. Zarówno opraw parkowych jak i drogowych. Oprawa mogąca pracować w wysokich temperaturach dla Ta= 45⁰C gwarantuje bardzo dobre oddawanie ciepła z panelu LED, co przekłada się na wydłużoną żywotność i trwałość oprawy. Zamawiający pozostawia ww. parametry bez zmian.

Treść wniosku nr 52:

W zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA SŁUPSK Załącznik w punkcie 1.2.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w tabeli Parametry techniczno-użytkowe opraw drogowych LED w części „Opcje sterowania oprawą i redukcji mocy” jest zapis „- Zintegrowany z lampą poprzez standard 1-10V zainstalowany w oprawie”. Proszę o doprecyzowanie zapisu. Czy dopuszczone będą sterowniki montowane na oprawie wykorzystujące gniazdo NEMA jako gniazdo montażowe sterownika. Taki sterownik stanowi integralną część oprawy.

Odpowiedź Zamawiającego nr 52:

Zamawiający nie dopuszcza sterowników wykorzystujących gniazdo NEMA oraz innych gniazd pozwalających zamontować sterownik na zewnątrz oprawy.

Sterownik zgodnie z wymaganiami PFU (zał. nr 10 do SIWZ) ma się znajdować w oprawie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i PFU.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ:

- w żaden sposób nie zmieniają dotychczasowych postanowień SIWZ,
- stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.zimslupsk.com>.

Uwzględniając powyższe Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki